



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6
658700, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10,
E-mail: kamgrn@mail.ru, телефон 2-11-43, 2-32-51

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«29» ноября 2023 г., 12 час. 00 мин.

(дата и время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22230061000208375464/3**

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

1. В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М. проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме проведения профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом по вопросам соблюдения обязательных требований и реализации полномочий в области пожарной безопасности объекта надзора, расположенного по адресу: 659004, Алтайский край, Павловский район, п. Комсомольский, Московская, 4, в период: с 10 час. 00 мин. «29» ноября 2023 г. по 12 час. 00 мин. «29» ноября 2023 г. старшим дознавателем - государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Кутыным Денисом Олеговичем, учётный № ПМ 22230061000208375464

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведён в рамках: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

3. Профилактический визит проведен:

Кутыным Денисом Олеговичем – старшим дознавателем отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Комсомольская средняя общеобразовательная школа"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

Старшим дознавателем - государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов лейтенантом внутренней службы Кутыным Денисом Олеговичем
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор МБОУ «Комсомольская №1 СОШ» Бутина Инна Викторовна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты огнетушитель №30 расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (фактическое значение 2,15м.)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 409	04.03.2024	
2.	На объекте защиты на дверях эвакуационных выходов отсутствуют запоры (замки), обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 26	04.03.2024	
3.	На объекте защиты (центральный тамбур, тамбур столовой), допущено хранение (в том числе временно) инвентаря и материалов	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п/п в) п. 27	04.03.2024	
4.	В результате опроса работников организации (работники пищеблока школы) установлено отсутствие знаний по действиям в случае пожара, мест сбора в случае эвакуации, правил использования первичных средств пожаротушения (огнетушитель)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: п. 3	04.03.2024	
5.	На объекте защиты (подсобное помещение 2 этажа, а также подвальный этаж здания) допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: п/п. а) п. 35	04.03.2024	
6.	На объекте защиты (кабинет завхоза/кладовщика) допущено оставление без присмотра, включенного в электрическую сеть электроприбора (тепловентилятор)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п/п и) п. 35	04.03.2024	
7.	На объекте защиты, вблизи мобильного актового зала, расположенного на 2 этаже, допущено эксплуатаций электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п/п а) п. 35	04.03.2024	
8.	На объекте защиты (кабинет завхоза/кладовщика) допущено использование электрической розетки, имеющей видимые следы термического воздействия	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п/п б) п. 35	04.03.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание об исполнении пунктов предписания: 05 марта 2024 года.

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Директор МБОУ «Комсомольская №1 СОШ» Бутина И.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший дознаватель - государственный инспектор г. Камень-на-Оби и Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Куткин Д.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6

658700, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10,

E-mail: kamgpn@mail.ru, телефон 2-11-43, 2-32-51

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«29» ноября 2023 г., 12 час. 00 мин.

(дата и время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22230061000208375464/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

1. В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М. проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме проведения профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом по вопросам соблюдения обязательных требований и реализации полномочий в области пожарной безопасности объекта надзора, расположенного по адресу: 659004, Алтайский край, Павловский район, п. Комсомольский, Московская, 4, в период: с 10 час. 00 мин. «29» ноября 2023 г. по 12 час. 00 мин. «29» ноября 2023 г. старшим дознавателем - государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Кутьиным Денисом Олеговичем, учётный № ПМ 22230061000208375464

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведён в рамках: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

3. Профилактический визит проведен:

Кутьиным Денисом Олеговичем – старшим дознавателем отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Комсомольская №1 средняя общеобразовательная школа"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

Старшим дознавателем - государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов лейтенантом внутренней службы Кутьиным Денисом Олеговичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор МБОУ «Комсомольская №1 СОШ» Бутина Инна Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты средства обеспечения пожарной безопасности (СОУЭ) находится в неисправном состоянии (здание новой школы)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 54	01.10.2024	<i>Анн</i>
2.	На объекте защиты средства обеспечения пожарной безопасности (СОУЭ) не включаются автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (эвакуационный выход 1 этажа здания новой школы)	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС РФ от 25 марта 2009г. N 173: п. 3.3	01.10.2024	<i>Анн</i> <i>Точка</i>
3.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 54	01.10.2024	<i>Анн</i> <i>с Точка</i>
4.	На объекте защиты на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.12; Свод правил СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение": п.п 7.6.1, 7.6.3	01.10.2024	<i>Работать</i>
5.	На объекте защиты (2 этаж здания новой школы) коридор длиной более 60м не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60м.	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утвержденного приказом МЧС РФ от 19 марта 2020г. N 194: п. 4.3.7	01.10.2024	

6.	На объекте защиты допущено снятие с петель, предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров (2 этаж здания новой школы), препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п/п. д) п. 16	01.10.2024	
7.	На объекте защиты помещение электрощитовой не выделено противопожарной перегородкой (дверью) 1-го типа (1 этаж здания новой школы)	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013г. N 288: п. 5.6.4	01.10.2024	
8.	На объекте защиты (помещение электрощитовой) в несущих стенах имеются трещины, снижающие показатели пределов огнестойкости таких стен	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: ст.30, ст. 35, ст. 57, ст. 58, ст. 87, таблицы №21, 23; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 25	01.10.2024	
9.	На объекте защиты (1 этаж здания) допущен перепад высоты порога в дверном проеме высотой более 50 мм (фактическое значение 20 см)	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС РФ от 19 марта 2020г. N 194: п. 4.3.5	01.10.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание об исполнении пунктов предписания: **02 октября 2024 года.**

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Директор МБОУ «Комсомольская №1 СОШ» Бутина И.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший дознаватель - государственный инспектор г. Камень-на-Оби и Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Куткин Д.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)